

## Anlage 4

(Ausgabe 09.2015)



# Checkliste zur Abnahme einer automatischen Brandmeldeanlage

**Objekt:** \_\_\_\_\_

**Aufschalt-Termin:** \_\_\_\_\_

Folgende Voraussetzungen müssen **spätestens am Tag der Abnahme/Aufschaltung** der automatischen Brandmeldeanlagen zur integrierten Leitstelle des Rhein-Neckar-Kreises erfüllt sein:

- 🍏 Die Vereinbarung zur Aufschaltung von Brandmeldeanlagen auf die Integrierte Leitstelle Rhein-Neckar wurde vom Betreiber des Objekts und dem Rhein-Neckar-Kreis abgeschlossen.
- 🍏 Die Errichterbescheinigung für Brandmeldeanlagen liegt vor.
- 🍏 Sämtliche in den TAB genannten Schließsysteme entsprechen der Schließung Neckarbischofsheim.
- 🍏 Die für das Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) notwendigen Schließsysteme liegen vor und sind eingebaut.
- 🍏 Der Generalhauptschlüssel (GHS) liegt vor und ist im FSD untergebracht. Die Hinterlegung ist protokolliert.
- 🍏 Das Freischaltelement (FSE) liegt vor und ist eingebaut.
- 🍏 Die Feuerwehrintegrationszentrale (FIZ) ist am vereinbarten Standort installiert.
- 🍏 Ggf. erforderliche Saug- und Krallenheber sind hinterlegt und gemäß DIN 4066 beschriftet.
- 🍏 Ggf. notwendige Leitern sind hinterlegt, gegen unberechtigte Entnahme gesichert und gemäß DIN 40600 beschriftet.
- 🍏 Sämtliche Einrichtungen der automatischen Brandmeldeanlage sind vollständig und eindeutig beschriftet bzw. gekennzeichnet.
- 🍏 Eine Meldergruppenübersicht ist im FIZ hinterlegt
- 🍏 Die Feuerwehrlaufkarten sind im FIZ hinterlegt
- 🍏 Die mit der Feuerwehr abgestimmten Feuerwehrpläne nach DIN 14095 sind im FIZ hinterlegt
- 🍏 Eine Übersicht mit den Kontaktinformationen ist im FIZ hinterlegt
- 🍏 Ein Abwasserplan ist im FIZ hinterlegt
- 🍏 Für die Druckknopfmelder liegen in ausreichender Anzahl Schilder mit der Aufschrift „außer Betrieb“ sowie Ersatzscheiben in der BMZ vor.
- 🍏 Der Objektbetreiber hat seine Beschäftigten über das Verhalten beim Auslösen der BMA hingewiesen.
- 🍏 Der Objektbetreiber wird die Feuerwehr über wesentliche Änderungen im überwachten Objekt informieren.
- 🍏 Ein ggf. erforderliches Gefahrstoffverzeichnis wurde der Feuerwehr ausgehändigt
- 🍏 Das Betriebsbuch liegt in der BMZ vor
- 🍏 Sonstige Festlegungen/Mängel

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift  
Feuerwehr Neckarbischofsheim

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift  
Objektbeauftragter